

Копия  
ДИРЕКТОР  
[подпись]



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области, 188662, г., Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная дом 51, тел: 334-28-33, электронный адрес: gu@mchs-lenobl.ru  
 Телефон доверия ГУ МЧС России по Ленинградской области: 57-999-99  
 Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ленинградской области, 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект дом №24, тел. 334-28-39, 334-29-20, ugrnlenobl@mail.ru  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, г. Кингисепп, улица Октябрьская дом 11, тел: 2-47-95, 2-83-04, факс: 2-98-89, 03-00, электронный адрес: ognkingisepp@mail.ru

**Предписание № 2-18-61-214/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вистинская средняя общеобразовательная школа»:**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кингисеппского района по пожарному надзору №2-18-61-214 от «21» сентября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 14 октября 2016 года и в период с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 2 октября 2016 года, проведена внеплановая, выездная проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вистинская средняя общеобразовательная школа» инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района ГУ УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области капитаном внутренней службы Нишановым Ярославом Сергеевичем совместно с директором МБОУ «Вистинская СОШ» Дошукаевой Татьяной Валерьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации в лестничных клетках №1,2 допускается применение материалов для покрытия пола краской с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, РП2, Д2, Т2	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; Строительные нормы и правила - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25*; Строительные нормы и правила - СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п. 1.8 абз. 4	01.08.2017	
2.	На путях эвакуации в лестничных клетках №1,2 допускается	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; строи-	01.08.2017	

	применение материалов для покрытия стен краской с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2	тельные нормы и правила СНИП 21-01-97* п. 6.25*; СНИП 2.01.02-85* п. 1.8 абз. 4		
3.	На путях эвакуации 1,2-го этажа здания в поэтажных коридорах допускается применение материалов для покрытия стен (краска) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, РП2, Д2, Т2.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ч. 1. Строительные Нормы и правила- «Пожарная безопасность зданий и сооружений»-СНИП21-01-97* п.6,25.	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР Кингисеппского района  
Нишанов Я.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» октября 2016 г.



М.Л.П. \*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«21» октября 2016 г.

Директор МБОУ «Вистинская СОШ» Дошукаева Татьяна Валерьевна  
(должность, фамилия, инициалы)