

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Кингисеппского района,
1888480, Ленинградская область, г. Кингисепп,
ул. Октябрьская д 11,
Телефон(факс) 8(81375)24795
e-mail:ogpkingisepp@mail.ru

Исх № 35 от 01.08.2017 года

от директора
МБОУ «Вистинская СОШ»
Дошукаевой Т.В.

Ответ на предписание

В ответ на предписание № 2-18-61-214/1/1 от 21.10.2016 года сообщаю, что мною приняты следующие меры к устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения:

1. Проведен ремонт на путях эвакуации в лестничных клетках № 1,2 с применением материалов для покрытия пола краской с пожарной опасностью, не более чем Г2, РП2, Д2, Т2
2. Проведен ремонт на путях эвакуации в лестничных клетках № 1,2 с применением материалов для покрытия стен краской с пожарной опасностью, не более чем Г2, РП2, Д2, Т2
3. Проведен ремонт на путях эвакуации 1,2 –го этажа здания в поэтажных коридорах с применением материалов для покрытия стен краской с пожарной опасностью, не более чем Г2, РП2, Д2, Т2

Директор



Дошукаева Т. В.